

Tableau 22 Anciens fonds peints et fonds détapissés - Travaux intérieurs
 -
 tableau 23 : Subjectiles anciens fonds peints, lasures ou vernis, métal - Travaux extérieurs

| Subjectiles | État de finition recherché ¹⁾ | | | Brossage Époussetage | Lessivage pour repeindre et/ou détapissage ²⁾ | Grattage des parties mal adhérentes Ouverture des crevasses ¹¹⁾ | Impression ⁷⁾ Rebouchage et/ou ^{2),3)} calicotage des fissures ⁹⁾ | Raccords enduits ⁵⁾ | Enduit non repassé ³⁾ | Enduit repassé ³⁾ | Ponçage Époussetage | Couche intermédiaire | Révision | Couche de finition |
|---|--|--|------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|----------|--------------------------|
| | Mat | Satiné | Brillant ^{*)} | | | | | | | | | | | |
| Fonds peints Mat, satiné ou brillant — Finition C | | Finition C Finition B ⁴⁾ Finition A ⁴⁾ | | X X X | X X X | X X X | | X X X | X | | X X X | X ⁸⁾ X ⁸⁾ X | X | X X X |
| Mat, satiné ou brillant — Finition B | | Finition C Finition B Finition A | | X X X | X X X | X X X | | X X X | | | X X X | X ⁸⁾ X ⁸⁾ X | X | X X X |
| Mat, satiné ou brillant — Finition A | | Finition C Finition B Finition A | | X X X | X X X | X X X | | X X X | | | X X X | X ⁸⁾ X ⁸⁾ X | X | X X X |
| Fonds bois vernis ou lasurés ¹⁰⁾ | | Finition C Finition B Finition A | | X X X | X X X | X X X | | | | | | X ⁸⁾ X ⁸⁾ X | X | X X X |
| Fonds tapissés | | Finition C Finition B Finition A | | X X X | X X X | X X X | | X X X | X ⁶⁾ | X | X X X | X X X | X | X X X |

**) Dans les locaux très humides, définis selon le Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n° 2882 comme correspondant à la classification EB + locaux privatifs, en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E.3, figurant en annexe E.*

1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition «tendue» ne s'exécute que pour des travaux de finition spécifiques, sur prescription spéciale (voir paragraphe 6.6.1.3). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir paragraphe 3.2.2.2). Le décapage des anciens fonds n'est effectué que sur prescriptions spéciales hors de ce document. Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l'abrasif de la surface sera effectué en finitions B et A.

2) Facultatif, dépend de l'encrassement des fonds (lessivage). Nécessaire lorsqu'il s'agit d'anciens fonds cirés ou peints à la colle, etc.

3) Un seul type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.

4) Dans les cas d'une finition B ou A sur fonds C, un sous-enduit plâtre ou ciment ou un enduit de type «gamissant» peut s'avérer nécessaire en complément.

5) Partout où nécessaire, sur raccords de plâtre. Jonction fonds anciens et neufs, etc.

6) Facultatif selon l'état des fonds après détapissage.

7) Il y a lieu de s'assurer que l'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l'ancien revêtement.

8) Facultative, dépend du changement de couleur demandé.

9) Calicotage facultatif, selon l'état du support.

10) On vise ici le cas où on recouvre à l'identique, par vernis ou lasure. Si on recouvre par peinture, on considère l'ancien fond comme une peinture (selon les trois premières lignes du présent tableau).

11) Pas d'ouverture de crevasses en finition C.

CD-Reef V3 - Édition 146 - Décembre 2006
 Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -
 Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses
 techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :
 P74-201-1)