

Subjectiles	État de finition recherché ³⁾			Lavage haute pression ou à la vapeur	Brossage Époussetage Égrenage	Impression	Couche intermédiaire ⁵⁾	Couche de finition
	Mat	Satiné	Brillant					
Éléments pleins ou creux de parement ¹⁾	Finition C ²⁾				X	X	X	X
Pierre	Finition C ²⁾			X		X	X	X

1) Ces parements sont souvent repeints, en entretien ou rénovation, sans pour autant y poser un enduit de maçon. Les reprises d'appareillage sont, si nécessaire, effectuées par le maçon.

2) La finition C, qui reflète l'état du subjectile, peut seule être envisagée par le peintre.

3) Voir paragraphe 6.6.1.4 pour les traitements d'hydrofugation.

4) Les opérations de brossage ou d'époussetage peuvent être remplacées par un lavage à l'eau sous pression ou projection d'abrasif par voie sèche ou humide.

5) La couche intermédiaire est facultative, néanmoins la durabilité du revêtement sera améliorée par l'application d'une telle couche.

NOTE : Pour envisager des finitions plus élaborées, un enduit de maçon selon la norme NF P 15-201 (Référence DTU 26.1) est nécessaire.

Tableau 10 Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonneries en parement - Travaux extérieurs
tableau 11 : Panneaux de fibres ou particules à liant cimentif définis par la norme NF B 54-130 et exécutés suivant

CD-Reef V3 - Edition 146 - Décembre 2006
Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -
Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :
P74-201-1)