

Subjectile	État de finition recherché			Brossage Époussetage Égrenage	Impression	Couche de finition
	Mat	Satiné	Brillant *)			
Éléments pleins ou creux de parement ¹⁾	Finition C ²⁾			X	X	X
<p>*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E.3, figurant en annexe E.</p> <p>1) Ces parements sont souvent repeints, en entretien ou rénovation, sans pour autant y poser un enduit de maçon. Les reprises d'appareillage sont, si nécessaire, effectués par le maçon.</p> <p>2) La finition C, qui reflète l'état du subjectile, peut seule être envisagée par le peintre.</p> <p>NOTE : Pour envisager des finitions plus élaborées, un enduit de maçon selon la norme NF P 15-201 (Référence DTU 26.1) est nécessaire.</p>						

Tableau 9 Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonneries en parement - Travaux intérieurs
 - tableau 10 : Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonneries en parement - Travaux extérieurs

CD-Reef V3 - Édition 146 - Décembre 2006
 Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -
 Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses
 techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :
 P74-201-1)